

Ražojuma datu lapa

Deleģētā regula (ES) 1254/2014

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	Blauberg
Modeļa identifikators	VENTO Expert A50-1 S10 Pro
Īpatnējais enerģijas patēriņš (aukstā zona)	-80,6 kWh/(m² x a)
Īpatnējā enerģijas patēriņa klase (vidējā zona)	A
Īpatnējais enerģijas patēriņš (vidējā zona)	-38,7 kWh/(m² x a)
Īpatnējais enerģijas patēriņš (siltā zona)	-14,8 kWh/(m² x a)
Tipoloģija	Divvirzienu ventilācijas iekārta (DVI)
Piedziņas veids	Daudzātrumu piedziņa
Siltuma utilizācijas sistēmas veids	Reģeneratīva
Siltuma utilizācijas termiskās lietderības koeficients	77,0 %
Maksimālais caurplūdums	25 m³/h
Ventilatora piedziņas elektriskā ieejas jauda	5,2 W
Akustiskās jaudas līmenis	38 dB
Atsauces caurplūdums	0,004 m³/s
Atsauces spiediena starpība	0 Pa
Īpatnējā ieejas jauda	0,28 W/(m³/h)
Vadības faktors	0,65
Vadības tipoloģija	Vietējā pieprasījuma vadība - 0,65
Maksimālie iekšējās noplūdes koeficienti	- %
Maksimālie ārējās noplūdes koeficienti	- %
Recirkulācijas koeficients	2,7 %
Novietojums vizuālai filtru signalizācijai	Light indicator on the side control panel on the indoor unit
Apraksts vizuālai filtru signalizācijai	After the set filter replacement interval (90 days) the filter indicator lights up.
Uztādīšanas/izjaukšanas pamācības vietrādis URL	http://www.blaubergventilatoren.de/
Gaisa plūsmas jutība pret spiediena maiņu pie +20 Pa un -20 Pa	0,4 %
Gaiscaurlaidība starp telpām/ārvidi	0,5 m³/h
Gada elektroenerģijas patēriņš	200,0 elektroenerģijas kWh/gadā
Gada apsildes ietaupījums aukstā klimatā	8 562,0 primārās enerģijas kWh/gadā
Gada apsildes ietaupījums vidējā klimatā	4 377,0 primārās enerģijas kWh/gadā
Gada apsildes ietaupījums siltā klimatā	1 979,0 primārās enerģijas kWh/gadā