

Ražojuma datu lapa

Deleģētā regula (ES) 1254/2014

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	Sanutal
Modeļa identifikators	AIR 2
Īpatnējais enerģijas patēriņš (aukstā zona)	-72,4 kWh/(m² x a)
Īpatnējā enerģijas patēriņa klase (vidējā zona)	A
Īpatnējais enerģijas patēriņš (vidējā zona)	-36,7 kWh/(m² x a)
Īpatnējais enerģijas patēriņš (siltā zona)	-13,6 kWh/(m² x a)
Tipoloģija	Divvirzienu ventilācijas iekārta (DVI)
Piedziņas veids	Regulējama ātruma piedziņa
Siltuma utilizācijas sistēmas veids	Rekuperatīva
Siltuma utilizācijas termiskās lietderības koeficients	80,0 %
Maksimālais caurplūdums	250 m³/h
Ventilatora piedziņas elektriskā ieejas jauda	170,0 W
Akustiskās jaudas līmenis	46 dB
Atsauces caurplūdums	175,000 m³/s
Atsauces spiediena starpība	50 Pa
Īpatnējā ieejas jauda	0,21 W/(m³/h)
Vadības faktors	0,95
Vadības tipoloģija	Pulksteņa vadība (bez PVV) - 0,95
Maksimālie iekšējās noplūdes koeficienti	4,2 %
Maksimālie ārējās noplūdes koeficienti	1,7 %
Novietojums vizuālai filtru signalizācijai	Drukknop aan de zijkant van de unit (kant van de extractie en afvoer)
Apraksts vizuālai filtru signalizācijai	LED-lamp dat zal blinken om te waarschuwen dat de filters zuiver gemaakt of vervangen moeten worden
Uztādīšanas/izjaukšanas pamācības vietradis URL	https://assets.tallinnventilation.com/uploads/downloads/Handleiding-Sanutal-Air.pdf
Gada elektroenerģijas patēriņš	278,0 elektroenerģijas kWh/gadā
Gada apsildes ietaupījums aukstā klimatā	8 403,0 primārās enerģijas kWh/gadā
Gada apsildes ietaupījums vidējā klimatā	4 295,0 primārās enerģijas kWh/gadā
Gada apsildes ietaupījums siltā klimatā	1 942,0 primārās enerģijas kWh/gadā