Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1187

Energieeffizienzindex des Festbrennstoffkessels mit Kraft-Wärme-Kopplung 116

Temperaturregler

Aus dem Datenblatt des Temperaturreglers

ClassI = 1, ClassII = 2, ClassIII = 1.5, ClassIV = 2, ClassV = 3, ClassVI = 4, ClassVII = 3.5, ClassVIII = 5

\+ -

Zusatzheizkessel

Aus dem Datenblatt des Heizkessels

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (in %) oder Energieeffizienzindex

(- – 116) x 1 = - -

Solarer Beitrag

Aus dem Datenblatt der Solareinrichtung

Kollektorgröße (in m²) | Volumen des Solarspeichers (in m³) | Kollektorwirkungsgrad (in %) | Einstufung des Solarspeichers A^+ = 0.95, A = 0.91, B = 0.86, C = 0.83, D-G = 0.81

(1.79 x - + 0.7 x -) x 0.7 x (- / 100) x - = + -

Energieeffizienzindex der Verbundanlage 121

Energieeffizienzklasse der Verbundanlage

☐ G	☐ F	☐ E	☐ D	☐ C	☐ B	☐ A	☑ A^+	☐ A^{++}	☐ A^{+++}
<30	≥30	≥34	≥36	≥75	≥82	≥90	≥98	≥125	≥150

Die Energieeffizienz der Verbundanlage mit den in diesem Datenblatt aufgeführten Produkten entspricht möglicherweise nicht der tatsächlichen Energieeffizienz nach der Installation in einem Gebäude, da diese Effizienz von weiteren Faktoren beeinflusst wird, darunter die Wärmeverluste im Verteilsystem und die Produktdimensionierung im Verhältnis zur Größe und den Merkmalen des Gebäudes.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 09/01/2017

EPREL-Eintragungsnummer 16272

https://eprel.ec.europa.eu/qr/16272

Lieferant: ETA Heiztechnik GmbH (Hersteller)

Website: https://www.eta.co.at/

Kundenbetreuung:

Name: Technischer Verkauf

Website: www.eta.co.at

E-Mail-Adresse: e.deutsch@eta.co.at

Telefonnummer: +4377342288280

Anschrift:
Gewerbepark 1
4716 Hofkirchen an der Trattnach
Österreich